



Městský úřad Milevsko
odbor životního prostředí

nám. E. Beneše 420, pracoviště Sažinova 843, 399 16 Milevsko
 tel. 382 504111, email: korejs@milevsko-mesto.cz

Naše značka: Vaše značka:
 čj: MIM 36877/2009/OŽP/BK
 SZ MIM 35803/2009/3
 231.1

Oprávněná úřední osoba:
 Barbora Kukačová, DiS.
 referent vodoprávního úřadu
 382504203/kukacova@milevsko-mesto.cz

V Milevsku:
 21.12.2009

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

Městský úřad Milevsko, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný dle § 7 odst. 2) a § 61 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a podle § 15 odst. 4 zákona a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, podle § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění,

oznamuje

dle § 44, § 47 odst. 1, § 25 a § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a vzhledem k podání žádosti Obce Zhoř, zastoupené na základě plné moci společností Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s., se sídlem B. Němcové 12/2, 370 80 České Budějovice, ze dne 9.12.2009

zahájení řízení

I.

podle ustanovení § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění a § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, o udělení stavebního povolení k provedení stavby vodovodu na pozemcích parc.č. KN 624/1 (1207 dle PK), 670/5 (1207 dle PK), 670/1 (1207 dle PK), 1207/1, 460 (1207 dle PK), 408/5 (1207 dle PK), 456 (1207 dle PK), 552 (1207 dle PK) v k.ú. Přeštnice a pozemcích parc.č. KN 112/11, 883, 7/1, 7/3, 120/1, 886/2, 13/1, 17, 190/1 (21/1 dle PK), 19, 190/6, 190/3, 190/7 (21/1 dle PK), 190/12, 2/2 v k.ú. Blehov č.h.p. 1-07-04-103, HGR 632.

Údaje o stavbách:

VODOVOD

SO – 01 Zásobní řád - délka 1 811 m, materiál PE Ø 110 x 6,6 mm, SDR 17 – PE 100.

- Navržený zásobní vodovodní řád, kterým bude přiváděna voda do Blehova, bude v Přeštnicích napojen na stávající přívodní řád (PE 160). Za místem napojení na stávající řád bude zřízena předávací vodoměrná šachta VŠ 1 pro osazení fakturačního vodoměru.
- Zásobní řád bude po cca 1,5 km ukončen ve vodoměrné šachtě VŠ 2.

SO – 02 Rozvodné řady „1“ a „2“

- Navržený rozvodný řád „1“ bude napojen na trubní výstroj vodoměrné šachty VŠ 2 na konci zásobního řádu. Délka rozvodného řádu „1“ bude 465 m.
- Rozvodný řád „1“ bude dále dělen:
 - a) Rozvodný řád - materiál PE Ø 110 x 6,6 mm, DN 100 (SDR 17 – PE 100), délka 234 m. Dimenze navržena na základě možnosti výhledového napojení obce Zbislav na projektovaný vodovod.

b) Rozvodný řad – materiál PE Ø 63 x 3,8 mm, DN 50 (SDR 17 – PE 100), délka 231 m.

- Navržený rozvodný řad „2“ bude napojen na trubní výstroj vodoměrné šachty VŠ 2 na konci zásobního řadu. Délka rozvodného řadu „2“ bude 315 m, materiál PE Ø 63 x 3,8 mm, SDR 17 PE 100.
- Na rozvodné řady „1“ a „2“ budou následně domovními vodovodními přípojkami napojovány jednotlivé nemovitosti v Blehově.

II.

K vydání stavebního povolení je nutné doplnit Vaši žádost o:

- dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (položka 17, písm. f) **k zaplacení správního poplatku v částce 3000,- Kč do 15.1.2010** hotově na podatelně Městského úřadu Milevsko nebo bankovním převodem na číslo účtu 19-0640992319/0800, variabilní symbol 111361.

K žádosti byly předloženy doklady dle vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu a to:

- výpisy LV,
- informace o sousedních pozemcích,
- plná moc mezi obcí Zhoř a společností Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, B. Němcové 12, 370 80 České Budějovice,
- územní rozhodnutí ze dne 11.2.2009 – Městský úřad Milevsko, odbor regionálního rozvoje,
- projektová dokumentace ke stavbě vodovodu zpracovaná Ing. Jiřím Pudilem,
- vyjádření dotčených orgánů a správců sítí.

Vzhledem ke znalosti záměru i místa samého upouští MěÚ Milevsko, odbor životního prostředí od svolání ústního jednání spojeného s místním šetřením. Účastníci jsou oprávněni navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy do 15.1.2010. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout na odboru životního prostředí Městského úřadu Milevsko (úřední dny: pondělí a středa 7.30-17.00, pátek 8.00 – 15.00, ostatní pracovní dny po předchozí dohodě).

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce plnou moc.

Oprávněná úřední osoba:

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILEVSKO
odbor životního prostředí
Ing. Tomáš Korejs
vedoucí odboru životního prostředí

Počet listů dokumentu: 2

Počet listů příloh: 0

Toto zahájení řízení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů (na úřední desce Městského úřadu Milevsko, obce Zhoř a obce Přeštětice).

Vyvěšeno: 22. 12. 2009

Sejmuto:

Razítko, podpis oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmnutí oznámení.