

**Oprava havarijního vodovodního řadu na pozemku parc. č. 455/4
k.ú. Milevsko**

Důvodová zpráva

Při realizaci přeložky metalického kabelu Cetin na pozemku parc. č. 455/4 k.ú. Milevsko, která byla započata ve středu 21.4.2021 výkopem pro přeložení, bylo v pátek 23.4. při výkopu rýhy pro přeložení odkryto plechové potrubí s asfaltovou izolací (vodovodní výtlační řad vedoucí na sídliště), u něhož byl zjištěn havarijní stav. Za 24 hodin po odkrytí bylo v rýze pro přeložení Cetin kabelu značné množství vody z tohoto mokvajícího plechového vodovodního potrubí. Po konzultaci s vedením společnosti Čevak, bylo konstatováno, že potrubí je v havarijním stavu a je nutná jeho rychlá výměna z důvodu zamezení vzniku rozsáhlé havárie s dopadem na obyvatele. Z výše uvedeného důvodu byl vypracován návrh řešení a provozovatelem vodovodů a kanalizací společností ČEVAK a.s. vypracována cenová nabídka na opravu předmětného potrubí.

Veřejná zakázka bude hrazena z rozpočtu 2021.

OISM doporučuje uzavřít smlouvu o dílo na opravu havarijního vodovodního řadu na pozemku parc. č. 455/4 k.ú. Milevsko od společnosti ČEVAK a.s., Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice, IČ 60849657, DIČ CZ60849657 za nabídkovou cenu celkem 1 269 628,63 Kč bez DPH, tj. 1 536 250,64 Kč vč. DPH.

Zpracovala, dne: Bc. Adéla Hopianová, 28.05.2021