

Oprava kanalizace během havárie v ul. F. Kudláčka, Milevsko

Důvodová zpráva

Předkládáme Vám ke schválení veřejnou zakázku malého rozsahu, přímé zadání a výběr dodavatele na stavební práce „Oprava kanalizace ul. F. Kudláčka během havárie“. Začátkem měsíce listopadu 2023 došlo k propadu vozovky v ul. F. Kudláčka. Monitoringem – kamerovými zkouškami poskytnutými firmou ČEVAK a. s., která je správcem vodovodních a kanalizačních sítí, bylo zjištěno, že mezi šachtami Š1 a Š4 došlo k propadu potrubí v úseku dlouhém cca 49 m, potrubí bylo degradované a propadlé, hrozil propad komunikace a další škody na majetku občanů včetně ohrožení bezpečnosti silničního provozu. Bylo tedy nutné situaci řešit promptně. Byla poptána firma Jiří Hrůza – Stavební a zemní práce, která opravila úsek mezi šachtami Š2 až Š3, kde došlo ke zhroucení potrubí viz příloha OISM012408R_P2.

Další úseky potrubí a šachet vykazovaly též známky poškození – popraskání, netěsnosti. Bylo vyhodnoceno, že se nejedná o havarijní stav, ale bylo nutné jej opravit. Následné opravy byly provedeny bezvýkopovou metodou vložkováním za použití bezešvého skelného rukávce – firmou TRASKO BVT, s. r. o., se sídlem Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov, IČO 06020666.

Celkové náklady nebyly předem známe. K vyčíslení skutečných nákladů došlo po realizaci v době, kdy již nebyl prostor na projednání radou.

OISM doporučuje Radě města Milevska objednávku schválit.

Zpracovala, dne: Alena Dostálová, 10.01.2024