

**„Výměna podlahy ve sportovní hale, Milevsko“
-změnový list č. 1-**

Zpracovatel: Ing. Pavel Stejskal, OISM-investice

Důvodová zpráva:

Po demontáži stávající palubkové podlahy ve sportovní hale byla provedena obhlídka místa s dodavatelem nové podlahy společností Sportovní podlahy Zlín. Zjištěným faktem je, že stávající prkenný záklop na stávajícím roštu vykazuje v různých směrech různé drobné nerovnosti, které by se s největší pravděpodobností projeví na povrchu samotném v případě provedení způsobem dle návrhu v projektu, tedy provedení roštu z překližkových prken tl. 12 mm a na to provedení deskového překližkového záklopu. Návrh s popisem provedení a vyrovnaní stávajícího prkenného záklopu v příloze. Tato změna je bez dopadu na rozpočet stavby.

OISM doporučuje předložený návrh schválit.
